



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355037, г. Ставрополь, ул. 8 марта, 164, тел. (8652) 24-52-26, факс (8652) 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: Stavropol77@bk.ru, тел. (8652) 94-54-47, факс (8652) 23-12-17

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Предписание № 18/11
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя в лице заведующего
МБОДУ д/с комбинированного вида № 58 Долгополовой Юлии Петровны

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Андриенко С от 20 января 2021 г № 18, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01 февраля по 08 февраля 2021 года государственным инспектором гор Ставрополя по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР (по городу Ставрополю) УНД и ПР МЧС России по СК лейтенантом внутренней службы Хожайновым Максимом Вячеславовичем проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния помещений и территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя ОГРН 1022601951900 ИНН 2635011224, расположен по адресу: г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 12 совместно с заведующим МБОДУ д/с комбинированного вида № 58 города Ставрополя Долгополовой Юлией Петровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (по о выполне (указывае только вып ние)
1	2	3	4	5
1.	Тип заполнения проема в противопожарной преграде помещения пищеблока не соответствуют пределу огнестойкости EI 30	ст. 4-6, ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты	10.10.2021	

		к объемно-планировочным и конструктивным решениям)		
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проект), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	10.10.2021	
3.	Допущено размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников в помещении групп Сказка, Лисенок, Солнышко	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	10.10.2021	
4.	Пожарные шкафы в здании МБДОУ д/с № 58 на 1ом этаже возле электрощитовой 2, на 2ом и 3ем этажах изготовлены из горючих материалов	п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.10.2021	
5.	В здании МБДОУ д/с № 58 допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	10.10.2021	
6.	Групповые ячейки Сказка, Лисенок, Колокольчик, Смешарики, Белоснежка, Росинка, Дюймовочка и музыкальный зал на первом этаже имеют менее двух эвакуационных выходов	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»; п. 3.38 СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»; п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10.02.2022	
7.	Помещения гримерной, подсобное помещение группы Ягодка и главного	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	10.10.2021	

		110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации», п. А.4, А.10 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
8.	Не предусмотрено ограждение с поручнями при высоте лестниц более 45 см на эвакуационном выходе 1ого этажа возле музыкального зала	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	10.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а так же иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.



(подпись проверяющего)

« 10 » февраля 20 21 г.

Дознаватель ОНД и ПР (по г. Ставрополь)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейт
нант внутренней службы М.В. Хожайнов
(должность, фамилия, инициалы проверяющего)

Предписание для исполнения получил:

Кашу
(подпись)

Заведующий Ю.П. Полюхов
(должность, фамилия, инициалы)